

Uwagi:

1. Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
2. Wysokość montażu włączników oświetlenia: 1,45m nad wykończoną posadzką.
3. Wysokość montażu gniazd (nad wykończoną posadzką) :

- kuchnia - 1,15m
- łazienka - 1,45m
- pom. gosp. - 1,0m
- pokoje - 0,25m
- zewnętrzne - 0,5m

4. Dokładne rozmieszczenie gniazd wtykowych, łączników, wypustów oświetleniowych itp, ustalić z Inwestorem na budowie.
5. Przewodów elektrycznych nie wolno układać bezpośrednio na suficie podwieszanym.
6. Przewody nad sufitem podwieszanym układać w rurach elektrointalacyjnych.
7. Zachować odległość umożliwiającą bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz innych instalacji.

Proj.: mgr inż. Piotr Bartoszewicz	Podpis:	Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach gm. Choroszcz	Skala: -
Upr. nr. PDL/0129/POOE/14			
Spr.: mgr inż. Kamil Ancipiuk	Podpis:	Instalacja oświetleniowa	Nr arkusza: E-02
Upr. nr. PDL/0065/POOE/14			