




Białystok, dn. 06.02.2020 r.

RE6/RM6/MF/956/2020



Gmina Choroszcz  
ul. Dominikańska 2  
16-070 Choroszcz

Dotyczy : montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Porosły Kolonia.

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Białystok Teren wyraża zgodę na montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie energetycznej w miejscowości Porosły Kolonia na słupach nr 6, 7, 9, 11, 20.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego będzie możliwa pod następującymi warunkami:

1. Należy zainstalować oprawy oświetleniowe w ilości sztuk 5 i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejącej mocy.
2. Dokumentację projektową należy uzgodnić w RE Białystok Teren przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
3. Rozbudowy oświetlenia dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
4. Całość prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
5. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.
6. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami.
7. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

9. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.
10. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych.
11. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
12. Urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy.
13. W przypadku przebudowy linii komunalnej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. przebudowę urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nN realizuje Gmina własnym kosztem i staraniem.
14. W przypadku podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego na słupach energetycznych PGE należy przed wykonaniem inwestycji należy zaktualizować załącznik do umowy na korzystanie z infrastruktury energetycznej.
15. Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Białystok Teren  
Wydział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Jarosław Krasnodębski

**Do wiadomości :**

1. ko/RM6.