m.Choroszcz

Arkusz 7

245.144.092.4
245.144.101.3, 4

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku

W obszarze zaznaczonym linią — potwierdzono w terenie aktualność/ dokonano aktualizacji

Dokumenty z zgodnej uzyskiwanych od osób fizycznych oświadczeń w dniu 13 - 10 - 2010 *sporządzonych pod nr 1946-6/2010*

NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektowanie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyłącznie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

Białystok dn. 20.09.2010 r. 2010

D.G.U. - WERYFIKATOR
mgr Ewa Kalkowska, podpis
stanowisko służbowe pieczęć upoważnionej
Geodeta Kalkowska

Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
GEO-SERWIS
Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kownacki s.c.
15-077 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 74 58 470, 0608 287 188
NIP 966-20-57-265

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Andrzej Ignatowicz
zastrz. Prawo Nr 8193

Nr rob. 194/2010. Id. num. 2002.2.9.2.2.1948-6/2010.20.05.2010.3

Rysunek stanowi kopię mapy zasadniczej w zakresie obejmującym projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanały zaznaczono mapy projektowanego pod ulicą Sienkiewicza nie kolidują z istniejącym kanałem deszczowym przy ul. Mickiewicza.

21.04.2024.

KIEROWNIK
mgr inż. Andrzej Anuszkan

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
15-276 Choroszcz, ul. Kościelna 12
tel. fax 085 719 51 08, 085 719 51 05
P-0685501B4 NIP 542-10-21-522

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
UZGADNIA PROJEKT BUDOWLANY
na warunkach podanych pismem
z dnia 10.11.2010r.
Nr PZD-II-ST/D- 5415.111.2010
Białystok, dnia 10.11.2010r.
Podpis

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Centrum Obsługi Inwestycji
Rejon Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie
Dział Uzgadniania Zasobami Sieci
ul. Kruczkowska 3, 15-371 Białystok

Uzgodniono sposób zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu z projektowanym kanałem sanitarnym w ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Mickiewicza
wg. załączonych rysunków nr 1-3
Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

Wydział Rozwoju i Przyłączania Dś Sieci
Specjalista ds. koordynator
Andrzej Mysłakiewicz

Uzgodnienie opinii, uzgodnienie, decyzja, pozwolenie
Białystok, dn. 2010 -10- 14
miejscowość i data
organ uzgadniający zatwierdzenie projektowanej sieci celnej
z tytułu: (nie) opatrzeń, podpis imiennie/pieczęć organ.

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 109, poz. 1158) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 58, poz. 599)
Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Białymstoku
mgr inż. Anna Kurzyńska

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Zakład Sieci Elektrycznych Teren
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
tel. (085) 676 66 05, fax (85) 676 66 09

Przy zbliżeniu i / lub skrzyżowaniu z urządzeniami energetycznymi nn i SN przez obcy wykonywać ręcznie, przy wykrzyżowaniu linii i pod nadzorem uprawnionego pracownika ZS Białystok Teren, z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. Na kabel elektroenergetyczny założyć rurę osłonową dwudzielną. Skopy linii napowietrznej zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu.

Białystok 5.10.2010
podpis mgr inż. [illegible]


S1 112,20 111,65
S2 112,20 112,00 111,75
S3 113,40 112,95 111,95
S4 113,60 113,20 112,15
S5 113,80 113,35 112,34
S6 114,00 113,60 112,53
S7 114,20 113,80 112,72
S8 114,20 113,80 112,70
S9 114,45 114,20 112,90
S10 114,70 114,30 113,22
PVC Ø200; 47,70; 0,4%
PVC Ø200; 47,70; 0,4%
PVC Ø200; 5,00; 0,4%
PVC Ø200; 47,70; 0,4%
PVC Ø200; 47,70; 0,4%
PVC Ø200; 47,70; 0,4%
PVC Ø200; 9,7m; 0,4%
Zasypanie rowu
Przepust Ø400; L=5,0m
ul. Sienkiewicza
ul. Słowackiego
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza