
1:100
SKALA
1:500
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
włączenie do istn.wodoc.DN90
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=120,42
istn. kabel energ. NN
proj. przepust z rur stalowych karbowanych
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø110
proj. kan. deszcz. ø500 Rd=120,51
proj. kan. san. ø200 Rd=118,22
RO ø250PE L=15,7m
włączenie do istn.wodoc.DN160
włączenie do istn.wodoc.DN32
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø200 Rd=119,01
proj. kan. deszcz. ø500 Rd=120,82
RO ø63PE L=8,0
włączenie do istn.wodoc.DN32
włączenie do istn.wodoc.DN160
istn. kabel telef.
RO ø250PE L=13,0
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kabel energ. NN
proj. kan. san. ø200 Rd=119,56
proj. kan. san. ø200 Rd=119,34
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=121,37
RO ø250PE L=8,3
proj. trójnik DN160
włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=121,83
proj. kan. san. ø200 Rd=120,57
do likw. kabel telef.
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kabel. telef.
RO ø63PE L=7,3
włączenie do istn.wodoc.DN32

Rzędna terenu projektowanego	122,10	122,11			122,02	122,32	122,32	122,52	122,65	122,81	123,00	123,00	124,02			124,02
Rzędna terenu istniejącego	122,10	122,11			122,02	122,32	122,32	122,52	122,65	122,81	123,00	123,00	124,02			124,02
Rzędna osi rurociągu [m]	120,30	120,11	119,55	119,55	120,20	120,52	120,52	120,72	120,85	121,01	121,20	121,00	122,22	122,37	122,37	122,22
Zagłębienie osi rurociągu	1,80	2,00			1,82	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,00	1,80			1,80
Odległości [m]	1,2	2,0 25,3	21,3	2,0		8,8		11,0	13,9	16,4	9,4		8,3			
Średnice, materiał	Ø160PE PN10					Ø32PE PN10		Ø160PE PN10					Ø32PE PN10			
Długość trasy [m]	0,0	1,2			28,5	0,0	8,8	0,0	11,0	24,9	41,3	50,7	0,0			8,3
	w43	w44			w45	w46	w46A	w47	w48	w50	w51	w52	w55			w56


proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,10
proj. kan. san. ø200 Rd=120,65
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
włączenie do istn.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,1
włączenie do istn.wodoc.DN40
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,24
proj. kan. san. ø200 Rd=120,75
do likw. kabel telef.
proj. kabel. telef.
istn. kabel telef.
proj. kabel. telef.
włączenie do istn.wodoc.DN160
RO ø63PE L=6,4
włączenie do istn.wodoc.DN32
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,41
proj. kan. san. ø200 Rd=120,88
do likw. kabel telef.
proj. kabel. telef.
proj. kabel. telef.
włączenie do istn.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,4
włączenie do istn.wodoc.DN32
proj. kan. san. ø160 Rd=122,42
proj. kabel. telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=122,97
proj. kabel. telef.
do likw. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=123,47
istn. kabel telef.
proj. kabel. telef.
HP3
włączenie do istn.wodoc.DN160
Zabudowa bezwykopowa L=6,0
proj. kan. san. ø160 Rd=123,62
istn. kabel telef. Ro=124,29
proj. kan. san. ø160 Rd=123,67
do likw. wod. ø160 Ro=123,50
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,91
proj. kan. san. ø200 Rd=121,40
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=122,67
proj. kan. san. ø160 Rd=121,74
proj. kan. san. ø160 Rd=121,74
Zabudowa bezwykopowa L=4,0
RO ø250PE L=6,5
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

w57	w58
124,28	124,28
124,28	124,28
122,48 122,63	122,63 122,48
1,80	1,80
7,8	
Ø32PE PN10	
0,0	7,8

w59	w60
124,52	124,52
124,52	124,52
122,72 122,77	122,77 122,72
1,80	1,80
8,9	
Ø32PE PN10	
0,0	8,9

w61	w62
124,89	124,89
124,89	124,89
123,09	123,09
1,80	1,80
7,9	
Ø32PE PN10	
0,0	7,9

w63	w64	w64A	w66	w67	w68	HP3	w69	w71	w72	w72a	w72b	w73	w74
125,03	125,09	125,09	125,08	125,06	125,07	125,08	125,16	125,19	125,28	125,31	125,31	125,37	125,50
125,03	125,09	125,09	125,08	125,06	125,07	125,08	125,16	125,19	125,28	125,31	125,31	125,37	125,50
123,23	123,29	123,29	123,28	123,26	123,27	123,28	123,36	123,39	123,48	123,51	123,51	123,57	123,70
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
10,8	1,7	13,7	8,2	4,5	7,4	14,6	4,6	13,5	7,5	7,0	14,3	9,6	
		Ø160PE PN10								Ø160PE PN10			
0,0	10,8	12,5	26,2	34,4	38,9	46,3	60,9	65,5	79,0	86,5	93,5	107,8	117,4


istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=122,97
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø200 Rd=121,75
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,14
do likw. wod. ø160 Ro=123,80
HP4
proj. kan. san. ø160 Rd=124,12
istn. kabel telef.
do likw. wod. ø32 Ro=123,90
do likw. wod. ø32 Ro=123,90
proj. kan. san. ø160 Rd=124,07
istn. kabel telef.
proj. kabel. telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=124,07
proj. kan. san. ø160 Rd=123,89
istn. kabel telef.
RO ø250PE L=6,5
Zabudowa bezwykopowa L=5,5
Zabudowa bezwykopowa L=4,0
Zabudowa bezwykopowa L=6,0
włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,57
proj. kan. san. ø200 Rd=120,99
do likw. kabel telef.
proj. kabel. telef.
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,1
włączenie do istn.wodoc.DN32
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,81
proj. kan. san. ø200 Rd=121,26
istn. kabel telef.
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=6,5
włączenie do istn.wodoc.DN32
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=122,96
proj. kan. san. ø200 Rd=121,48
proj. kabel. telef.
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,5
włączenie do istn.wodoc.DN32
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,22
proj. kan. san. ø200 Rd=121,88
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=6,2
włączenie do istn.wodoc.DN32
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
125,63 125,63 125,66 125,68 125,68 125,67 125,67 125,67 125,65 125,60 125,55
125,63 125,63 125,66 125,68 125,68 125,67 125,67 125,67 125,65 125,60 125,55
123,83 123,83 123,86 123,88 123,88 123,87 123,87 123,87 123,85 123,80 123,75
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
38,6 7,7 1,0 10,3 2,4 10,8 5,0 1,5 3,6 15,1 8,1
Ø160PE PN10
156,0 163,7 164,7 175,0 177,4 188,2 193,2 194,7 198,3 213,4 221,5
w75 w76 w77 HP4 w78 w79 w82 w83 w84 w86 w88
125,09 125,09
125,09 125,09
123,29 123,29
1,80 1,80
7,3
Ø32PE PN10
0,0 7,3
w64 w65
125,16 125,16
125,16 125,16
123,36 123,36
1,80 1,80
7,3
Ø32PE PN10
0,0 7,3
w69 w70
125,50 125,50
125,50 125,50
123,70 123,62
1,80 1,88
8,1
Ø32PE PN10
0,0 8,1
w74 w74a
125,67 125,67
125,67 125,67
123,87 123,87
1,80 1,80
9,4
Ø32PE PN10
0,0 9,4
w79 w81


proj. kan. deszcz. ø400 Rd=124,09
proj. kan. san. ø200 Rd=121,97
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=6,2
włączenie do istn.wodoc.DN32
115,00
w84
w85
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,29
proj. kan. san. ø200 Rd=122,11
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=6,2
włączenie do istn.wodoc.DN32
115,00
w86
w87
1:100
SKALA
1:500
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=123,46
istn. kabel energ. NN
istn. kabel telef.
HP5
proj. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=123,13
włączenie do istn.wodoc.DN160
120,00
Zabudowa bezwykopowa L=10,5
proj. kan. san. ø160 Rd=122,87
120,00
włączenie do istn.wodoc.DN160
w89
w90
w91
w93
w96
w97
HP5
w98
w99
do likw. wod. ø160 Ro=123,60
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,37
proj. kan. san. ø200 Rd=122,30
do likw. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kabel telef.
istn. kabel telef.
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,9
włączenie do istn.wodoc.DN32
120,00
w91
w92
do likw. wod. ø160 Ro=123,50
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,44
proj. kan. san. ø200 Rd=122,42
proj. kan. san. ø160 Rd=122,45
włączenie do proj.wodoc.DN160
RO ø63PE L=7,0
włączenie do istn.wodoc.DN32
120,00
w93
w95

	w84		w85
	125,65		125,65
	125,65		125,65
	123,85		123,89
	1,80		1,77
		6,7	
	Ø32PE PN10		
	0,0		6,7

	w86		w87
	125,60		125,60
	125,60		125,60
	123,80		123,80
	1,80		1,80
		7,0	
	Ø32PE PN10		
	0,0		7,0

	w89		w90		w91		w93		w96		w97		HP5		w98		w99
Rzędna terenu projektowanego	125,50		125,47		125,42		125,28		125,26		125,16		125,11		125,18		125,22
Rzędna terenu istniejącego	125,50		125,47		125,42		125,28		125,26		125,16		125,11		125,18		125,22
Rzędna osi rurociągu [m]	123,70		123,67		123,09		123,20		123,46		123,36		123,31		123,45		123,42
Zagłębienie osi rurociągu	1,80		1,80		2,33		2,08		1,80		1,80		1,80		1,73		1,80
Odległości [m]		4,7		5,2		18,2		3,0		12,7		8,7		11,1		3,5	
Średnice, materiał	Ø160PE PN10																
Długość trasy [m]	0,0		4,7		9,9		28,1		31,		43,8		52,5		63,6		67,

	w91			w92
	125,42			125,42
	125,42			125,42
	123,09		123,09	123,62
	2,33		1,80	
		8,6		
	Ø32PE PN10			
	0,0			8,6

	w93			w95
	125,28			125,28
	125,28			125,28
	123,20		123,20	123,48
	2,08			1,80
		13,0		
	Ø32PE PN10			
	0,0			13,0

Drogowskaz

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : **P.B.**	Nazwa rysunku: Profile odcinków sieci i przyłączy wodociągowych	Rysunek nr : 8.2.
Skala : 1:100/1000	Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej **Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski** wraz z budowŃi przebudowŃ infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.	Data : 18.01.2017

BRANŻA SANITARNA

Projektant:		Współpraca:	
Imiñ i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imiñ i nazwisko nr upr.:	Podpis:
inż. Józef Banaszewski Bł 82/78		mgr inż. Jacek Banaszewski	