

Choroszcz 18.04.2018 r

Or – V.271.06.2018

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy wraz z budową
placu zabaw”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytania brzmiały:

1. Należy poszerzyć 2 otwory okienne zgodnie z rysunkiem wykonawczym K-9 ?

Odp. Zamawiający informuje, że należy poszerzyć dwa otwory okienne zgodnie z rysunkiem wykonawczym K-9.

2. Proszę o dołączenie wykazu stolarki.

Odp. Zamawiający informuje, że wykazy stolarki załącza w załączeniu do niniejszego pisma.

3. Zgodnie z projektem konstrukcyjnym należy wykonać wieńce, belki, nadproża oraz strop betonem C25/30, według specyfikacji technicznej B25 a według architektury B20. Która wersja jest prawdziwa ?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem konstrukcyjnym należy wykonać wieńce, belki, nadproża oraz strop betonem C25/30.

4. Z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne ? MDF czy konglomerat ?

Odp. Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu.

5. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekannej ?

Odp. Zamawiający informuje, że parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekannej w kolorze okien RAL 7040.

6. Proszę o projekt wykonawczy balustrady pochylni oraz pochwyty stalowego.

Odp. Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy balustrady pochylni oraz pochwyty stalowego zostanie przedłożony w późniejszym terminie.

7. Pochwyty stalowe oraz balustrada pochylni mają być malowane proszkowo? Proszę o podanie koloru RAL.

Odp. Zamawiający informuje, że pochwyty i balustrada stalowe, mają być malowane proszkowo, kolor RAL 7040.

8. Przegrody łazienkowe mają być systemowe z płyty HPL? Proszę o podanie wysokości ścianek, kolorów oraz jej grubości.

Odp. Zamawiający informuje, że przegrody łazienkowe mają być wykonane z HPL. Kolor RAL 7035, grubość płyty 12mm, wysokość ścianki do 1400mm, prześwit nad podłogą 170mm, drzwi wahadłowe.

9. Proszę o doprecyzowanie parametrów jakie ma spełniać wykładzina dywanowa.

Odp. Zamawiający informuje, że wykładzina powinna posiadać atest trudnopalności – CFL S1 i wykonana z włókna poliamidowego

10. Zgodnie ze sztuką budowlaną ściany przed malowaniem należy zagruntować. Czy należy zagruntować ściany przed malowaniem? Proszę o dodanie do przedmiaru takiej pozycji.

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać gruntowanie ścian przed malowaniem. Powierzchnia gruntowna z pozycji nr 83 przedmiaru zminusowana o powierzchnię stropu z pozycji 88 z przedmiaru. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 11.

11. W pozycji numer 88 przedmiaru należy wykonać gładź na stropie przy suficie podwieszanym oraz policzone jest malowanie tego stropu (pozycja 83.). Proszę o poprawę lub potwierdzenie wykonywania tych czynności.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wykonywać gładzi na stropie przy suficie podwieszanym, a także nie malować tego stropu.

12. Proszę o podanie powierzchni czynnej okna odymiającego.

Odp. Zamawiający informuje, że łączna powierzchnia czynna wymagana to $1,30\text{m}^2$. W związku z wielkością istniejących otworów dwa okna muszą być otwierane do oddymiania.

13. Proszę o podanie koloru stolarki. MA być jednostronnie czy dwustronnie w kolorze?

Odp. Zamawiający informuje, że stolarka od zewnątrz w kolorze RAL 7040.

14. Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym izolację termiczną podłogi na gruncie należy wykonać styropianem twardym grubości 10 cm natomiast na przekroju warstwa jest opisana jako POLISTYREN EKSTR. 15cm (XPS). Proszę o informację który opis jest prawdziwy.

Odp. Zamawiający informuje, że izolacja podłogi należy wykonać polistyrenem ekstr. grubości 15cm.

15. Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym izolację przeciwwilgociową należy wykonać z papy asfaltowej i folii budowlanej. Można zastosować jedynie folie budowlane jak to się normalnie stosuje ?

Odp. Zamawiający informuje, że izolację przeciwwilgociową podłóg na gruncie z folii budowlanej izolacyjnej (tak przyjęto w przedmiarze) zgodnie ze sztuką budowlaną.

16. Murek oporowy należy zaizolować pionowo ?

Odp. Zamawiający informuje, że murek oporowy należy zaizolować pionowo.

17. Docieplenie podziemia należy wykonać styropianem XPS grubości 15cm ?

Odp. Zamawiający informuje, że docieplenie ścian fundamentowych należy wykonać poliestyrenem ekstr. gr. 15cm.

18. Schody zewnętrzne oraz pochylnia wykonana jest z kostki betonowej ?

Odp. Zamawiający informuje, że schody zewnętrzne i pochylnia wykonana jest z kostki betonowej.

19. Strop ocieplamy wełną mineralną czy styropianem ?

Odp. Zamawiający informuje, że strop ocieplany styropianem 25cm. Warstwa spadkowa również ze styropianu.

20. Izolację z folii wpłynie w łazience należy wykonać na całości ścian czy jedynie przy umywalkach i brodziku ?

Odp. Zamawiający informuje, że izolację z folii wpłynie należy wykonać w łazience na całości ścian do wysokości 2,10m.

21. Proszę o podanie skorygowanie opisu wykonania stropodachu. Izolacja wodoszczelna po szlifie ma stanowić papa podkładowa ?

Odp. Zamawiający informuje, że izolacja wodoszczelna ma stanowić górna warstwa na szlifie to 2x papa termozgrzewalna.

22. Proszę o potwierdzenie wyposażenie sal oddziałów przedszkolnych nie jest w zakresie I części zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, że wyposażenie sal oddziałów przedszkolnych nie jest w zakresie I części zamówienia.

23. Kominy nad dachem mają zostać jedynie obłożone obróbką blacharską ?

Odp. Zamawiający informuje, że kominy mają zostać ocieplone styropianem 5cm i wykończone tynkiem jak na elewacji.

24. Proszę o szczegół wykonania przelewu z dachu do rury spustowej.

Odp. Zamawiający informuje, że rysunek zostanie przedłożony w późniejszym terminie.

25. Murek oporowy należy wykonać bez fundamentu ?

Odp. Zamawiający informuje, że murek należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym rysunek wykonawczy K-01.

Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje iż zostaje zmieniony:

1. W rozdziale V ust. a) pkt. 1.2 lit. a) SIWZ jest:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę w zakresie budowy/rozbudowy /przebudowy/obiektów budowlanych, o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto każda;”

Rozdział V ust. a) pkt. 1.2 lit. a) SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę w zakresie budowy/rozbudowy /przebudowy budynków, o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto;”

2. W rozdziale V ust. b) pkt. 1.2 lit. a) SIWZ jest:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę w zakresie budowy placu zabaw, o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda;”

Rozdział V ust. b) pkt. 1.2 lit. a) SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie na wykonanie placu zabaw (rozumianego jako zagospodarowany teren z obiektami małej architektury przeznaczonymi do użytku małoletnich poniżej 13 roku życia, służący celom rekreacyjnym), o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto;”

3. Rozdział XIX tiret nr 1 pod nazwą: „część I: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy” SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

1. W postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy Nr **57 1020 1332 0000 1502 0946 0595**

Uwaga:

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: **Zabezpieczenie – przetarg nieograniczony na Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.**

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, najpóźniej w dacie podpisania umowy. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu;

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądź należy je złożyć do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, do pokoju nr 13, najpóźniej w dacie podpisania umowy. W takim przypadku zabezpieczenie powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Strony ustalają, że 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień, w zakresie i terminach:

1) 70% po końcowym odbiorze należycie wykonanych robót, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Rozdział XXII SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) określenie warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego;
 - e) opis przedmiotu zamówienia;
 - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. powtórzenia czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej .

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie: 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” pzp.”

5. Zostaje zmieniony Rozdział VIII SIWZ poprzez dodanie ust. 3 o następującym brzmieniu:

„5. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy najwyżej ocenionego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, odrębnego wykazu robót i odrębnego wykazu osób dla części I jak również odrębnego wykazu robót i odrębnego wykazu osób dla części II.”

6. Załącznik nr 1 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16 - 070 Choroszcz

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy wraz z budową placu zabaw**, prowadzonego przez **Gminę Choroszcz**, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

....., w następującym zakresie:

.....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

7. Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dot. braku przesłanek do wykluczenia z postępowania) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16 - 070 Choroszcz

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy wraz z budową placu zabaw**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 **pkt 1, 2, 4 i 8** ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

8. Załącznik nr 2a do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie.

Załącznik nr 2a do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16 - 070 Choroszcz

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy**, oświadczam, że **nie zalegam** z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

9. Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 6 ust. 1 pkt. 2) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„ 2) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usunięcia;”

10. Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 6 ust. 2 pkt. 1) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„ 1) karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanej w § 11 ust. 3 niniejszej umowy,”

11. Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 6 ust. 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 26.04.2018 r godz. 09.45 na dzień 30.04.2018 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2018 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załączniki:
Załącznik nr 1 - wykaz stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

				wymiaru do korekty w naturze	
NAZWA		O1	O2	O3	okna oddymiające
ILOŚĆ	PARTER	15	2	2	-
	PIĘTRO	-	-	-	2
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sm	150	150	500	90
	Hm	240	80	140	150
UWAGI		<p>Rozwierno-uchylne góra / fix- dół okna ; w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespalone, aluminiowa kłamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Uchylne w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespalone, aluminiowa kłamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Rozwierno-uchylne PCV w kolorze białym RAL 9016, podwójnie szklone/zespalone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa kłamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Rozwierno uchylne w kolorze białym RAL 9016 z PCV, podwójnie szklone/zespalone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa kłamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>
UWAGA:	<p>-WIDOK OD STRONY ELEWACJI -OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE -ZAMOCOWAĆ SAMOZAMYKACZE DO SKRZYDEŁ UCHYLNYCH</p>				

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/BO3430
 ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIŻ 30m³/h
 KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)
 SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
 DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDERÓB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM O POW.220cm².
 OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
 OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

