

Or - V.271.07.2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa Świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytania brzmiały:

22. W rysunkach architektonicznych rozstaw dźwigarów drewnianych jest co 90 cm natomiast w konstrukcji co 100 cm. Proszę o sprecyzowanie jaki rozstaw ma mieć dźwigar drewniany oraz z jakiej klasy drewna ma zostać wykonane C24 ?

Odp. Zamawiający informuje, że rozstaw dźwigarów ma być tak jak w projekcie konstrukcji co 100 cm. Klasa drewna min. C24.

23. Przykrycie dachu należy wykonać z deskowaniem ? Jeśli tak deskowanie podwójne płytą OSB gr 18?

Odp. Zamawiający informuje, że przykrycie dachu może zostać wykonane bez deskowania.

24. Czy dźwigar dachowy ma zostać zaimpregnowany ?

Odp. Zamawiający informuje, że dźwigar dachowy ma zostać zaimpregnowany zgodnie opisem w projekcie konstrukcji.

25. Proszę o dołączenie opisu projektu konstrukcyjnego.

Odp. Zamawiający informuje, że opis konstrukcji zostaje dołączony do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 14.05.2018 r godz. 09.45 na dzień 15.05.2018 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani.

Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załączniki:
Załącznik nr 1 - opisu projektu konstrukcyjnego