



### UŁOŻENIE RUR CO W POSADZCE STROP NAD NIEOGRZEWANYM POMIESZCZENIEM LUB PODŁOGA NA GRUNCIE




terakota lub wykładzina  
jastrych  
rury w otulinie PU/PE 9mm  
lub rurze "peszel"  
styropian  
podłoże

### UŁOŻENIE RUR CO W POSADZCE STROP NAD OGRZEWANYM POMIESZCZENIEM



terakota, wykładzina  
lub deski na legarach  
jastrych  
rury w otulinie PU/PE 9mm  
lub rurze "peszel"  
płyta stropowa

### TYPOWE ROZMIESZCZENIE ARMATURY PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI WENTYLACYJNEJ



PRACOWNIA PROJEKTOWA  
PIOTR CIMOSZKO  
16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55

OBIEKT:	Projekt budowlany budynku rozbudowy i przebudowy przedszkola na dz. nr 658/9 przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy		
INWESTOR:	Gmina Choroszcz; ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz		
NAZWA RYS.:	UŁOŻENIE RUR W POSADZCE		
DATA: 14.12.2016	SKALA 1:100	NR RYS.: IS4	PODPISY:
branża :	zespół projektowy :		
instalacje sanitarne	mgr inż. Katarzyna Citko upr. nr PDL/0138/POOS/10		
	sprawdzający: mgr inż. Anna Kołodziejska upr. nr MAZ/POOS/12		