

Białystok, dn. 22.04.2016 r.

RE6/RR/MP/2073/2016

Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

Dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego w Barszczewie gm. Choroszcz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2016r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren wydaje następujące warunki podłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Barszczewo:

1. Podwiesić na słupach istniejącej komunalnej linii nn przewód oświetleniowy typu AsXSn i podłączyć do istniejącego obwodu oświetleniowego (ST 11-1160).
2. Zainstalować szafkę sterowniczo - pomiarową na żerdzi stacji transformatorowej nr 11-1160 i ułożyć przewód przyłączowy AsXSn 2x25 mm² w RL 37 po żerdzi stacji od rozdzielnicy stacyjnej do szafki sterowniczo-pomiarowej. Układ pomiarowy przenieść ze stacji transformatorowej do szafki sterowniczo-pomiarowej.
3. Należy zainstalować oprawy w ilości i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora. Moc przyłączeniowa pozostaje bez zmian.
4. Dokumentację projektową należy uzgodnić w RE Białystok Teren przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
5. Projektowana linia oświetlenia ulicznego i oprawy pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy Choroszcz.
6. W przypadku przebudowy linii komunalnej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. przebudowę urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nn realizuje Gmina własnym kosztem i staraniem.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Adam Robert Kuczyński

Barszewo

